

Blockheizkraftwerke an Hamburger Schulen

Nr.	Standort	Status	Betreiber	Leistungsdaten elektrisch/thermisch (kW)	Baujahr	Erneuerung in	Aktueller Wartungsvertrag	Aktueller Wartungsvertrag seit	fifty/fifty-Prämie (€)	Einspeisevergütung (€)
1	Stadtteilschule Stellingen - Brehmweg 60-62	In Betrieb	SBH	50/112	2005	2016	Vollwartungsvertrag	02.2016	49.857	69.757
2	Gymnasium Christianeum - Otto-Ernst-Straße 34	Außer Betrieb*	SBH	20/45	2005	-	-	-	9.322	12.551
3	Gewerbeschule G17 - Drateinstraße 24	In Betrieb	SBH	112/216	1999	2009	Vollwartungsvertrag	09.2009	312.614	201.527
4	Gewerbeschule G20- Billwerder Bildeich 620	In Betrieb	SBH	50/112	2005	-	Vollwartungsvertrag	06.2016	118.179	2.044
5	Kurt-Juster-Schule - Alsterdorfer Str. 420	In Betrieb	SBH	25/53	2008	2017	Vollwartungsvertrag	03.2017	31.784	27.735
6	G8, Sorbenstraße 15	Außer Betrieb*	SBH	50/100	1999	-	-	-	26.988	130.297
7	Grundschule Furtweg, Furtweg 56	In Betrieb	SBH	3/8	2014	-	Wartungsvertrag	03.2016	-	Keine Vergütung
8	Gymnasium Eppendorf ,Loogestraße 21	Anlageninstandsetzung*	SBH	15/34	2012	-	Wartungsvertrag	04.2015	-	Keine Vergütung
9	STS Bergedorf, Ladenbecker Weg 13	Anlageninstandsetzung*	SBH	15/34	2012	-	Auf Abruf	2012	-	Keine Vergütung
10	Gymnasium Ohlstedt, Stahmer Str 56	In Betrieb	SBH	6/15	2014	-	Wartungsvertrag	10.2014	-	Keine Vergütung
11	Gy. Farmsen, Swebenhöhe 50	In Betrieb	SBH	16/36,7	2016	-	Wartungsvertrag	2017	-	Keine Vergütung
12	Grundschule Hasenweg, Hasenweg 40	In Betrieb	SBH	19/32	2016	-	Auf Abruf	2016	-	Keine Vergütung
13	Julius-Leber-Schule, Halstenbeker Str. 41	In Betrieb	SBH	20 /39	2017	-	Auf Abruf	2017	-	Keine Vergütung
14	Schule Stockflethweg, Stockflethweg 160	In Betrieb	SBH	3/8	2014	-	Auf Abruf	2014	-	Keine Vergütung
15	Berufliche Schule St. Pauli, Budapeststraße 58	In Betrieb	HEOS	18/43	1996	2010	Auf Abruf	1996	-	Keine Vergütung

* Gründe für die Außerbetriebnahme sind:

Gymnasium Christianeum: Motorschaden zu Beginn des Jahres 2015. Eine einfache Reparatur wurde verworfen, da die Anlage im Jahr 2015 aus der Vergütung des Kraft-Wärme-Kopplungs-Gesetzes (KWKG) ausgelaufen ist. Eine Kompletterneuerung der Anlage wird zurzeit geprüft.

Berufliche Schule G8: Stilllegung der Anlage zur Mitte des Jahres 2010 aufgrund von erheblichen Mängeln. Eine Grunderneuerung oder Neuinstallation wurde geprüft, stellte sich jedoch als unwirtschaftlich heraus.

Gymnasium Eppendorf: In Folge eines größeren Defektes im Jahr 2016 wird die Anlage zurzeit instandgesetzt.

Stadtteilschule Bergedorf: Die Anlage wurde aufgrund von diversen Mängeln an der Mess- und Anlagentechnik im Jahr 2016 außer Betrieb genommen. Zurzeit erfolgt eine grundlegende Instandsetzung der Anlagentechnik.